



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.11.11.595.Т.000048.03.10 ОТ 02.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Технические условия ТУ 5952-001-83458713-2009 "Стеклосетки".

ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно", 423603, РТ, Елабужский район, территория промышленной площадки "Алабуга", ул. 14, д. 7Н (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям", СанПиН 2.6.1.2525-09 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение №1 к СанПиН 2.6.1.993-00".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение № 36889 от 12.02.2010г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)".

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 671244



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Общая токсичность	80-120%
Запах не более	2 баллов
Формальдегид	0,003 мг/м ³
Стирол	0,002 мг/м ³
Толуол	0,6 мг/м ³
Метилметакрилат	0,01 мг/м ³
Метиловый спирт	0,5 мг/м ³
Пропиловый спирт	0,3 мг/м ³
Бутиловый спирт	0,1 мг/м ³
Этилбензол	0,02 мг/м ³
Эффективная удельная активность природных радионуклидов для строительных материалов 1 класса	< 370 Бк/кг

Область применения:

для армирования штукатурных и шпаклевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. для применения в фасадных теплоизоляционных системах с наружным штукатурным слоем.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями НТД, областью по применению.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, производитель, НТД, область применения, инструкция по применению.

Заключение действительно до

02.03.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2050172



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

16.11.11.595.П.000253.03.10

от

02.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Стеклосетки.

изготовленная в соответствии

ТУ 5952-001-83458713-2009 "Стеклосетки".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям", СанПиН 2.6.1.2525-09 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение №1 к СанПиН 2.6.1.993-00".

Организация-изготовитель

ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно", 423603, РТ, Елабужский район, территория промышленной площадки "Алабуга", ул.14, д.7Н (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно", 423603, РТ, Елабужский район, территория промышленной площадки "Алабуга", ул.14, д.7Н (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

акт отбора от 24.12.2009г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)", протокол № 02402 от 20.01.2010г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" (РОСС RU.0001.21АЮ80 от 22.12.2009г.).

№2050172