

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.03117**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389336**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Парок» (ООО «Парок»)  
Адрес: 171277, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Изоплит,  
ул. Пионерская, д. 20, тел.: +7 495 660 81 90, факс: +7 812 336 47 22.  
Фактический адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126 А, офис «Рогос», 19 этаж  
ОГРН: 1146952019972

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
нахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Парок» (ООО «Парок»)  
Адрес: 171277, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Изоплит,  
ул. Пионерская, д. 20,  
тел.: +7 495 660 81 90, факс: +7 812 336 47 22  
ОГРН: 1146952019972

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Плиты теплоизоляционные строительные из минеральной (каменной) ваты PAROC  
на фенолформальдегидном связующем без покрытия,  
выпускаемые по ТУ 5762-004-48956966-2014 марки: PAROC GRS 20, PAROC GRS 30,  
PAROC SSB1, PAROC FPS 14, PAROC FPS 17  
(см. Приложение № 0059767)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
**57 6200**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических  
регламентов), на соответствие требованиям которого  
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0:

НГ (негорючие материалы) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты о сертификационных испытаниях № 12792, № 12793,  
№ 12794 от 18.05.2015 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России,  
№ ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13524/ 13525/ 13526 от 27.03.2015  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.  
Схема сертификации: 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

ТУ 5762-004-48956966-2014 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты  
«PAROC»;  
сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008  
№ RU228737Q-U от 25.11.2014 до 24.11.2017 BVCH SAS UK Branch, 66 Prescott  
Street, London, E1 8HG, United Kingdom

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **26.05.2015** по **26.05.2020**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**А.В. Матюшин**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**Т.Б. Боровикова**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.03117**  
**(обязательная сертификация)**

**ТР 0059767**  
(учетный номер бланка)

**Сведения по сертификату соответствия**

**Продукция:**

Плиты теплоизоляционные строительные из минеральной (каменной) ваты PAROC на фенолформальдегидном связующем без покрытия, выпускаемые по ТУ 5762-004-48956966-2014, марки:

PAROC GRS 20 (плотность от 75 кг/м<sup>3</sup> до 115 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ не более 4,0%);

PAROC GRS 30 (плотность от 100 кг/м<sup>3</sup> до 160 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ не более 3,0%);

PAROC SSB1 (плотность от 100 кг/м<sup>3</sup> до 145 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ не более 3,0%);

PAROC FPS 14 (плотность от 118 кг/м<sup>3</sup> до 160 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ не более 3,0%);

PAROC FPS 17 (плотность от 145 кг/м<sup>3</sup> до 200 кг/м<sup>3</sup>; содержание органических веществ не более 3,0%).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**А.В. Матюшин**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**Т.Б. Боровикова**