

Открытое акционерное общество.  
**ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ**

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт  
промышленных зданий и сооружений.  
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп.2. Тел./Факс 482-42-44.

Утверждаю

Зам. генерального директора  
ОАО «ЦНИИПромзданий»

С.М. Гликин

3 марта 2012 г.



**А К Т**

**испытаний минераловатного утеплителя марки FAS 3**

Мы, ниже подписавшиеся, гл. специалист Васин В.П. и инженер Строков В.В., составили настоящий акт о том, что в испытательной лаборатории (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ13 от 02.09.2009 г.) ОАО «ЦНИИПромзданий» (СРО-П-013-15072009, Свидетельство № П-013-7715006939-14082009-001) в феврале 2012 года были проведены испытания плотности и предела прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям минераловатного утеплителя марки FAS 3, серийно выпускаемого фирмой «UAB PAROC» (Литва) – партия 13D от 02.03.2012. Результаты испытаний, проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1602-2008 и ГОСТ Р ЕН 1607-2008, приведены в таблице.

Таблица

Параметр	Ед. изм.	Величина параметра
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	102
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	кПа	15,3

Гл.специалист

В.П. Васин

Инженер

В.В.Строков